

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

Termoli, li ___/___/2016 **28 APR. 2016**

SEZIONE DIPARTIMENTALE DI TERMOLI
 U.O.C. dei Servizi Territoriali
 e-mail: termoli.sez@arpamolise.it
 AC_C_Ru_rs
 Prot. n° 1094

- a mezzo PEC 86039 AL SIG. SINDACO
 COMUNE DI
 Via Sannitica, 5
 TERMOLI
protocollo@pec.comune.termoli.cb.it
- a mezzo PEC 86039 AL COMUNE DI TERMOLI
 SETTORE VI - AA.PP. - SUAP
 Via Sannitica, 5
 TERMOLI
protocollo@pec.comune.termoli.cb.it
- a mezzo PEC 86100 ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
 4° DIPARTIMENTO -2° SERVIZIO
 TUTELA AMBIENTE
 Via Roma, 47
 CAMPOBASSO
provincia.campobasso@legalmail.it
- a mezzo PEC 86100 ALL'EGAM
 ENTE DI GOVERNO D'AMBITO MOLISE
 C/O REGIONE MOLISE
 Via Genova, 11
 CAMPOBASSO
regionemolise@cert.regione.molise.it
- a mezzo PEC 86100 ALL'ASSESSORATO REGIONALE
 ALL'AMBIENTE
 SETTORE ECOLOGIA
 Via Nazario Sauro, 1
 CAMPOBASSO
regionemolise@cert.regione.molise.it
- a mezzo PEC 86100 ALLA REGIONE MOLISE
 Servizio Idrico Integrato
 Viale Elena, 1
 CAMPOBASSO
regionemolise@cert.regione.molise.it
- a mezzo PEC 86039 ALLA ASREM
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 Via del Molinello, 1
 TERMOLI
igienepubblica.termoli@asrem.org
- a mezzo PEC 86039 Alla CAPITANERIA DI PORTO
 P.zzale del Porto
 TERMOLI
cp-termoli@pec.mit.gov.it
- a mezzo PEC Spett. CREA Gestioni S.r.l.
 P.le Ostiense,2
 00154 ROMA
Crea.gestionisrl@pec.aceaspa.it
- a mezzo PEC 86039 Spett. CREA Gestioni s.r.l.
 Via degli Atleti, 22
 TERMOLI
termoliservizioidrico@gruppoceia.it

SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. PETRELLA, 1 86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C.da Selva Piana 86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1 86170 ISERNIA	0874-492600	0874-492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI	0874-492600	0874-492688	termoli.sez@arpamolise.it

Oggetto: Impianto di depurazione reflui urbani del comune di Termoli sito nell'area portuale.
Verbale Conferenza di Servizi del 07.04.2016.

In esito a quanto contenuto nel verbale della Conferenza di servizi, tenutasi presso codesta casa municipale in data 07.04.2016, si ritiene doveroso precisare che questa Agenzia, con nota pec n. 885 del 07.04.2016 ha espresso il nulla osta esclusivamente all'adozione di agenti flocculanti e disinfettanti, ovvero poliammine e/o sali minerali e acido paracetico, in sostituzione di quelli ora utilizzati.

Per quel che attiene, invece, al rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico con deroga ai limiti, si ribadisce quanto già affermato nella su citata nostra nota, sottolineando altresì che l'ARPA Molise non è l'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Tanto si comunica e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr.ssa Maria Grazia CERRONI)

